1. Allgemeine Objektarten

Leitungs- / Trassenpunkt, elektrische Anlagen
3011, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.98 124.98	124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen
0450, p

	2	2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Höhe, Elektrische Anlagen
0012, t

	4 124.98 1	4 124.98 1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 4 mm unten	1 mm rechts; 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Höhe, Geländeoberkante
0015, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts; 7 mm unten	1 mm rechts; 7 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Wechsel Kabelart
0025, t

	Art1 / Art2	*Art1 / Art2*
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Übergang / Wechsel
0035, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Höhenpunkt, Elektrische Anlagen
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123,34	12 123,34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Elektrische Anlagen
3099, p

	1	1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Elektrische Anlagen
2998, t

	1,5 2 123,34	1,5 2 123,34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts; 2 mm unten	1,5 mm rechts; 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Punktnummer, Elektrische Anlagen
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts; 2 mm oben	1,5 mm rechts; 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

1.1. Allgemeine Objektteilarten

Bezeichnung, Elektrische Anlagen
0014, t

	Bezeichnung	Bezeichnung
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

freier Text, Elektrische Anlagen
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

2. Elektrische Anlagen, allgemein

Kabelstrang, Elektrische Anlagen, allgemein
3200, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
5 m Bezeichnung Art	5 m Bezeichnung Art

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelstrang, Elektrische Anlagen, allgemein
0200, l

Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kabelart
0045, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Verlegetiefe
0055, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schutzrohr
0415, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0014, t)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Schachtbauwerk, Elektrische Anlagen, allgemein
3210, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	KSE Bezeichnung	KSE Bezeichnung
Füllfarbe:	rot / weiß	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Schachtbauwerk, Elektrische Anlagen, allgemein
0210, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein
0240, p

	KSE 4,5	KSE 4,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0014, t)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein
3220, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.98 124.98	124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein
0220, p

	2 3	2 3
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	-	Norm
Schriftgröße:	-	1,0 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
Höhe, Elektrische Anlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)

Merkstein, Elektrische Anlagen, allgemein
3230, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
K	K

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Elektrische Anlagen, allgemein
3230, p

	3 K	3 K
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein
3240, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

siehe Objektart: Schachtbauwerk, Elektrische Anlagen, allgemein (3210, p)
Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein (0240, p)

vergrößerte Darstellung:

Verteiler, Elektrische Anlagen, allgemein
3250, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Verteiler, Elektrische Anlagen, allgemein
0250, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

vergrößerte Darstellung:



Übergabepunkt, Hauseinführung, Elektrische Anlagen, allgemein 3260, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Bezeichnung 124.98 124.98	Bezeichnung 124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Übergabepunkt, Hauseinführung, Elektrische Anlagen, allgemein 3260, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0014, t)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
Höhe, Elektrische Anlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)

Knotenpunkt, Elektrische Anlagen, allgemein
3270, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.98 124.98	124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Knotenpunkt, Elektrische Anlagen, allgemein
3270, p

	2	2
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
Höhe, Elektrische Anlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)

3. Mittelspannung

Kabelstrang, Mittelspannung
3300, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
5 m Bezeichnung Art	5 m Bezeichnung Art

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelstrang, Mittelspannung
0300, l

Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0014, t)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

siehe Objektart: Kabelstrang, Elektrische Anlagen, allgemein (3200, l)
Kabelart (0045, t)
Verlegetiefe (0055, t)
Schutzrohr (0415, l)

Kabelmuffe, Mittelspannung
3310, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.98 124.98	124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelmuffe, Mittelspannung
0310, p

	2 3	2 3
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	-	Norm
Schriftgröße:	-	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
Höhe, Elektrische Anlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)

Merkstein, Mittelspannung
3320, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
MK	MK

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Mittelspannung
3710, p

	3 MK 0,8	3 MK 0,8
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

4. Niederspannung

Kabelstrang, Niederspannung
3400, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
5 m Bezeichnung Art	5 m Bezeichnung Art

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelstrang, Niederspannung
0400, l

Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0014, t)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

siehe Objektart: Kabelstrang, Elektrische Anlagen, allgemein (3200, l)
Kabelart (0045, t)
Verlegetiefe (0055, t)
Schutzrohr (0415, l)

Kabelmuffe, Niederspannung
3410, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
124.98 124.98	Ⓔ 124.98 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Kabelmuffe, Niederspannung
0410, p

	2 3	2 Ⓔ 3
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	-	Norm
Schriftgröße:	-	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen (3011, p)
Höhe, Elektrische Anlagen (0012, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)

Merkstein, Niederspannung
3420, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
NK	NK

Zugeordnete Objektteilarten:

Merkstein, Niederspannung
3420, p

	3 NK 0,8	3 NK 0,8
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Außensteckdose, Niederspannung
3430, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Außensteckdose, Niederspannung
3430, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

5. Sonstige Objektarten, Elektrische Anlagen

Leerrohrsystem
3500, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Bezeichnung	Bezeichnung ....

Zugeordnete Objektteilarten:

Leerrohrsystem
0500, l

	..... || 1	..... || 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0014, t)
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Erdungskabel
3510, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Erdungskabel
0510, l

	1	1
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Erdung
3515, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Erdung
3515, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Straßenlampe, elektrisch, freistehend
3520, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Straßenlampe, elektrisch, freistehend
3520, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

vergrößerte Darstellung:



Straßenlampe, elektrisch, an der Wand hängend
3530, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Straßenlampe, elektrisch, an der Wand hängend
0530, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

vergrößerte Darstellung:



Transformator
3540, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Transformator
3540, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Notstromaggregat
3550, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Notstromaggragat
3550, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Batterieanlage
3560, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
B	B

Zugeordnete Objektteilarten:

Batterieanlage
3560, p

	4,0 B	4,0 B
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,0 mm	3,0 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)

Not-Aus-Schalter
3570, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Not-Aus-Schalter
3570, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)